

18/11/2024
יום שני י"ז חשוון תשפ"ה

**לכבוד
מציעים הליך אספקת הצללות**

שלום רב,

הנדון: קובץ מענה למציעים - הזמנה להציע הצעות עבור הצללות

1. בהתאם להוראות סעיף 9 למסמכי ההזמנה בנדון, להלן קובץ מענה למציעים.

מס'	עמוד במסמכים	סעיף	השאלה	מענה למציעים
1	15	6	לפי כללי ביסוס מספיק 100/100/100 האם יש אישור להגיש בהתאם ?	בהתאם לעמוד ובהתאם למרחקים בין העמודים, תווך 0.8-1.5 קוב ליסוד
2	15	7	האם שווה ערך של צבע בתנור דהיינו 2 שכבות של צבע פיסטוליט גם מספיק?	כן רק חשוב לבצע עם אטימות מלאה (צביעה דו רכיבית בהתזה)
3	16	נספח 2 רשימת סוגי הצללות ותאורה	האם צריך לעשות גם פנסי תאורה או רק הכנה לתאורה בתוך העמוד?	רק הכנות לתאורה ושבעמודים בהם יבוצע פתח שירות לתאורה צריך לדאוג לחזק את העמוד
4	15	סעיף 3	בפגודה כבלים הפרט מתאים לסעיף ולפגודה צינורות פרט עמודים לא נכון צריך לרשום עמודים 3-4 צול ומסגרת צינורות 1.5-2.5 צול עובי 2.65-2.9 בהתאם לתוכנית ואישור קונסטרוקטור	
5			תאריך הגשה	1.12.2024

4. **תנאים או סעיפים אשר לגביהם נשאלו שאלות הבהרה ואשר לא קיבלו התייחסות או מענה מפורש במסמך זה, יוותרו בנוסחם המקורי ללא כל שינוי.**
5. **למען הסר ספק, הבהרה זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ונספחיה והיא גוברות על האמור במסמכים בכל מקרה של סתירה.**
6. **מובהר כי על המציעים לצרף מסמך זה, להצעות שתוגשנה, עם חתימת מורשה/י החתימה.**

בברכה,

יניב דוידוביץ

**רכז רכש והתקשרויות
האגודה למען החייל**