

19/11/2024

יום שלישי י"ח חשוון תשפ"ה

**לכבוד
מציעים הליך אספקת הצללות**

שלום רב,

הנדון: קובץ מענה למציעים - הזמנה להציע הצעות עבור הצללות

1. בהתאם להוראות סעיף 9 למסמכי ההזמנה בנדון, להלן קובץ מענה למציעים.

מס'	עמוד במסמכים	סעיף	השאלה	מענה למציעים
1	15	6	לפי כללי ביסוס מספיק 100/100/100 האם יש אישור קוב ליסוד	יש אישור בהתאם לעמוד ובהתאם למרחקים בין העמודים, תווך 0.8-1.5 קוב ליסוד
2	15	7	האם שווה ערך של צבע בתנור דהיינו 2 שכבות של צבע פיסטוליט גם מספיק?	צבע בתנור עדיף על צביעה בפיסטולט במידה ומבצעים בפיסטולית צריך לבצע צביעה דו רכיבית עם אטימות מלאה בהתזה בעובי של 60 מיקרון לפחות
3	16	נספח 2 רשימת סוגי הצללות ותאורה	האם צריך לעשות גם פנסי תאורה או רק הכנה לתאורה בתוך העמוד?	רק הכנות לתאורה ושבעמודים בהם יבוצע פתח שירות לתאורה יש לדאוג לחזק את העמוד
4	15	סעיף 3	בפגודה צינורות העמודים צריכים להיות 3-4 צול ומסגרת צינורות 1.5-2.5 צול עובי 2.65-2.9 בהתאם לתוכנית ואישור קונסטרוקטור	יש אישור
5			תאריך הגשה	1.12.2024

4. תנאים או סעיפים אשר לגביהם נשאלו שאלות הבהרה ואשר לא קיבלו התייחסות או מענה מפורש במסמך זה, יוותרו בנוסחם המקורי ללא כל שינוי.

5. למען הסר ספק, הבהרה זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ונספחיה והיא גוברת על האמור במסמכים בכל מקרה של סתירה.

6. מובהר כי על המציעים לצרף מסמך זה, להצעות שתוגשנה, עם חתימת מורשה/י החתימה.

עמוד 1 מתוך 2

בברכה,

יניב דוידוביץ

**רכז רכש והתקשרויות
האגודה למען החייל**